

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 7 september 2023 16:44  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: omgevingsvergunning - aanvullende gegevens

Beste [REDACTED]

Zoals telefonische besproken onderstaand mijn reactie op de opmerkingen van de gemeente

Op bladzijde 66, paragraaf 4.12.2.2 worden een aantal constructieve maatregelen voorgesteld om trillinghinder vanuit het spoor te voorkomen.

Als onderdeel 3 valt te lezen dat wordt voorgesteld om in de voorgevel, midden hinder de fundering, een extra paal te voorzien. Die extra paal valt ons niet op in het palenplan. Kunt u dat nader omschrijven of een nieuwe funderingstekening indienen waaruit deze extra paal blijkt?

In het voortraject zijn een aantal zaken om trillinghinder te verminderen met de adviseur besproken. Hieruit bleek dat het ontwerp enigszins moest worden aangepast om aan de gestelde eisen te voldoen. Zoals te lezen in zijn rapport was het nodig om een 4 tal aanpassingen door te voeren in het ontwerp. Al deze aanpassingen zijn verwerkt in het ontwerp voor omgevingsvergunning (zonder extra te vernoemen) zoals ook de extra paal. In het voortraject was er namelijk in de voorgevel tussen de bouwmuren geen paal aanwezig. Zoals u op de funderingstekening en palenplan kunt zien is deze nu wel opgenomen. Ook de vloer van 260mm, de extra kalkzandsteen wanden en de verbrede funderingsbalk zijn verwerkt.

Extra sondering

Ik heb deze vraag bij de adviseur Geosonda weggelecht maar hierop nog geen reactie mogen ontvangen. Ik verwacht dat er uiteindelijk nog extra sonderingen moeten worden bijgemaakt. Eerst maar wachten op de reactie van Geosonda!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Sigma Engineering BV

Aanwezig op di-, wo-, do- en vrijdag

📍: Groot Loo 2d, 5081 BL Hilvarenbeek



🌐: [www.sigma-engineering.nl](http://www.sigma-engineering.nl)



**SIGMA**

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt wordt hij verzocht onmiddellijk Sigma Engineering BV op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan

Hoewel bij de verzending van dit E-mail bericht de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit E-mail bericht niet te garanderen. Aan dit E-mail bericht en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. De bestanden zijn door ons met zorgvuldigheid op computervirussen gecontroleerd met een up-to-date virusprogramma, desondanks aanvaardden wij geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, mankementen, virussen, enz. in deze bestanden.

Op alle opdrachten is van toepassing de DNR 2011